

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „*Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu, ulica Mossora 4*”

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) wyjaśniam, co następuje:

1. W Specyfikacji Technicznej pkt 2.1.1 pisze : obróbki dekarские mają być wykonane z blachy tytan-cynk, lecz w przedmiarze robót obróbki wstawione są z blachy stalowej ocynkowanej. proszę określić się z jakiej blachy mają być wykonane obróbki?

Ad.1) Wszystkie obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe należy wykonać z blachy tytan-cynk.

2. W Specyfikacji Technicznej pkt 7.1.6 jest krycie papą asfaltową termozgrzewalną wierzchniego krycia dwuwarstwowo, a w przedmiarze robót jest krycie papą jednowarstwową, proszę o wyjaśnienie czy ma być krycie papą jedno warstwową, czy dwu warstwową?

Ad.2) W STWiOR w pkt. 7.1.6 Krycie dachu papą asfaltową zgrzewalna, wierzchniego krycia zamiast:

"Po zerwaniu pokrycia z papy oraz zdemontowaniu rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, instalacji odgromowej należy naprawić pęknięcia oraz uzupełnić ubytki podłoża oraz wyrównać nierówności zaprawą cementową B 25 z dodatkami. Papę należy ułożyć w dwóch warstwach: warstwa papy podkładowa i warstwa papy wierzchniego krycia", winno być:

"Po zerwaniu pokrycia z papy oraz zdemontowaniu rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, instalacji odgromowej należy naprawić pęknięcia oraz uzupełnić ubytki podłoża oraz wyrównać nierówności zaprawą cementową B 25 z dodatkami. Następnie układamy styropapę i jedną warstwę papy wierzchniego krycia".

Zarówno styropapa i papa wierzchniego krycia winny spełnić parametry podane STWiOR.

Zamawiający przypomina, iż przekazane Wykonawcom odpowiedzi na pytania stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wiążą Wykonawców.

Zważywszy, że uwzględnienie powyższych wyjaśnień w treści przygotowywanych przez Państwa ofert nie wymaga dodatkowego czasu, termin składania ofert, tj. dnia **19.10.2012 r. do godz. 09.00** nie ulega zmianie.

z up. STAROSTY
Janusz Gł
członek Zarządu

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, **dnia 15.10.2012 r.**

- zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzegu:

<http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info/>;

- przekazano faksem a następnie pocztą (listem zwykłym) wykonawcy, który zadał zapytania.