

**Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Rozbudowa sali gimnastycznej I LO w Brzegu”

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2013r. poz. 907 z późn. zm), zwanej dalej „ustawą” Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

*dot. podania podstawy wyceny i dopisanie pozycji uwzględniającej:*

**nr 1:**

Wywóz i utylizację urobku z robót ziemnych przy robotach drenarskich, robotach obicia tynków wewnętrznych, wykucia otworów wentylatora, wykucia pod wywietrzaki, wykucia otworu drzwiowego

**Odpowiedź nr 1:**

Pozycję tę należy uwzględnić w kalkulacji kosztów ogólnych podczas prowadzenia prac ogólnobudowlanych i uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót.

**nr 2:**

Dopisanie pozycji na dostawę i zakup żwiru do zasypania rury drenacyjnej

**Odpowiedź nr 2:**

Nakłady materiału (żwir) uwzględnione są w poz. kosztorysowej: rurociągi drenarskie z obsypaniem żwirem).

**nr 3:**

Dopisanie pozycji montażu folii kubełkowej

**Odpowiedź nr 3:**

Nie przewidziano folii kubełkowej.

**nr 4:**

Proszę o umieszczenie na stronie internetowej rysunku wykonawczego z opisem wykonania izolacji pionowej ścian z trzech warstw papy, gdyż na podstawie analizy projektu nie jest możliwe przyklejenie pierwszej warstwy papy lepikiem na zimno, drugiej warstwy lepikiem na gorąco a trzecia warstwa jako termozgrzewalna. Podczas zgrzewania trzeciej warstwy nastąpi odspojenie pierwszej warstwy od podłoża. Zasadnym byłoby wykonać izolację z dwóch warstw papy termozgrzewalnej (podkładowej i nawierzchniowej)

**Odpowiedź nr 4:**

Proszę przyjąć wykonanie w technologii izolacja pionowa z dwóch warstw papy termozgrzewalnej.

**nr 5:**

Proszę o zestawienie stolarki z podanymi parametrami technicznymi (z jakiego materiału, szklone, rodzaj szkła, szkło bezpieczne, klasa bezpieczeństwa szkła, ile zamków, z pochwytem czy bez, samozamykacz itp. ) wraz z załącznikiem graficznym na którym byłaby zaznaczona stolarka dostarczana przez zamawiającego. Na rysunkach są podane jedynie wymiary zewnętrzne stolarki.

**Odpowiedź nr 5:**

Stolarka drzwiowa zewnętrzna - zamontować drzwi dostarczone przez inwestora , znajdując się na obiekcie.

Stolarka drzwiowa wewnętrzna – należy odtworzyć funkcje i formę drzwi istniejących.

*Natomiast materiał z którego będą wykonane drzwi musi spełniać wymogi bezpieczeństwa dla typu obiektu jakim jest sala gimnastyczna. Proponujemy alternatywnie rozwiązania materiałowe typu: drewniana lub aluminiowa.*

**nr 6:**

Proszę o podanie parametrów wentylatora, długość przewodu zasilania, jego przekrój, jaki wyłącznik. Czy w związku z montażem wentylatorów tablica elektryczna będzie rozbudowana o dodatkowe wyłączniki.

**Odpowiedź nr 6:**

Wentylatory montować o parametrach średnica 300, wydajność min 2000m<sup>3</sup> /h. Zasilanie i sterowanie było do poprzednich wentylatorów natomiast sugerujemy niezależnie od Państwa oględzin na obiekcie przyjąć wymianę w tym zakresie.

**nr 7:**

Czy posadzka parkietowa hali jest malowana tylko częściowo czy w całości. Skąd różnica przedmiaru pomiędzy cyklinowaniem a malowaniem.

**Odpowiedź nr 7:**

Do kalkulacji należy przyjąć obmiar posadzki 432,0 m<sup>2</sup>, ponadto: wymiana cokołów drewnianych w ilości 86,0 mb

**nr 8:**

Dopisać pozycję montażu nadproża nad drzwiami (wyjście z sali)

**Odpowiedź nr 8:**

Przy wymianie stolarki drzwiowej można uwzględnić w poz. otwory drzwiowe dostawę nadproża lub wykonać wymianę przy zachowaniu istniejącego nadproża. Wymagać to będzie szczególnej staranności przy prowadzeniu robót demontażu stolarki i dodatkowego zabezpieczenia. Natomiast w stolarce zewnętrznej sugerujemy zastosowanie nadproża drzwiowego.

**nr 9:**

Proszę o potwierdzenie, że przy montażu ogrodzenia nie występuje brama i furtka.

**Odpowiedź nr 9:**

Nie występuje brama i furtka.

**nr 10:**

Proszę o zmianę zapisu w umowie dotyczącego fakturowania jednorazowego na częściowe.

**Odpowiedź nr 10:**

Zamawiający nie przewiduje zmian zapisów w umowie

**Uwaga. Dotyczy wszystkich pytań.** Zamawiający przypomina przed złożeniem oferty zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie i uwzględnił roboty, które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia, a nie są ujęte w przedłożonej dokumentacji projektowej (poprzedzając to procedurą zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) oraz zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy, w tym doszacowanie ostatecznego wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu umowy.

Dokonana wizja lokalna w terenie ma na celu uwzględnić roboty, które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia, a mogą być nie ujęte w przedłożonej dokumentacji projektowej i przedmiarze robót w ślepym kosztorysie. Kosztorys pełni jedynie funkcję pomocniczą.

Zamawiający przypomina, iż przekazane Wykonawcom odpowiedzi na pytania stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wiążą Wykonawców.

*Zważywszy, że uwzględnienie powyższych wyjaśnień w treści przygotowywanych przez Państwa ofert nie wymaga dodatkowego czasu, termin składania ofert nie ulega zmianie.*

WICESTAROSTA

*Ryszard Łonczyk*

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania

- zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzegu: <http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info/> zakładka/ Zamówienia publiczne /Ogłoszenia o przetargach/

- przekazano faksem wykonawcy, który zadał zapytania.

Zamawiający, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, wzywa do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania korespondencji na załączonym druku.(dot. wykonawców, którzy otrzymali wyjaśnienie siwz faksem/drogą elektroniczną)

Opracowała dn. 21.11.2013r. Aleksandra Kurpiel A. Kuptel