

Brzeg, dnia 7 czerwca 2017 r.

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.

„Budowa windy zewnętrznej w Liceum Ogólnokształcącym w Grodkowie z elementami zagospodarowania terenu i adaptacją poddasza – ETAP I: Remont elewacji”

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r, poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” Zamawiający informuje, że dnia 5 czerwca 2017 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek od Wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i udziela w przedmiotowym postępowaniu następujących odpowiedzi:

Pytanie:

Proszę o potwierdzenie, że zakres zadania nie obejmuje:

- Budowa szybu windowego w celu osadzenia dźwigu. Wykonanie szybu w konstrukcji stalowej. Wykonanie żelbetowego fundamentu pod szyb windowy.

W RAMACH ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- Wykonanie drenażu opaskowego w miejscu projektowanej windy.
- Wymianę nawierzchni utwardzonej od strony północnej.
- Wykonanie dojazdów/dojazdów do dźwigu dla osób o ograniczonym stopniu poruszania się.

W RAMACH PRZEBUDOWY I REMONTU

- Adaptację poddasza na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wraz z uzupełnieniem niezbędnych instalacji c.o., wod. – kan., elektr.
- Dostosowanie pomieszczenia magazynku (pom. nr 1.4) na toaletę dla osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnymi instalacjami wod. – kan., elektrycznymi.
- Wykonanie w piwnicy pomieszczenia przeznaczonego na dokumenty wraz z instalacją elektryczną, c.o.
- Remont elewacji, tarasu, drewnianej werandy, kolorystyka elewacji.
- Remont korytarza parteru i I piętra w zakresie: wymiany posadzki, przystosowania otworów okiennych dla potrzeb drzwi wejściowych do kabiny szybu windowego, malowanie, przekładki instalacji, wymiana instalacji elektrycznej.
- Remont korytarza w piwnicy w zakresie: przystosowania otworu drzwiowego dla potrzeb drzwi wejściowych do kabiny szybu windowego, przekładki instalacji.

- Wymianę starych okien i drzwi – zgodnie z zestawieniem stolarki. Wykonanie nowych otworów okiennych w połaciach dachowych. Wymiana istniejących krat w oknach piwnicznych na nowe.

- Zabezpieczenie p.pożarowo klatki schodowej na wszystkich kondygnacjach w wyniku jej wydzielenia przegrodami o odpowiedniej odporności ogniowej. Oddymianie klatki schodowej.

Odpowiedź:

- Budowa szybu windowego w celu osadzenia dźwigu. Wykonanie szybu w konstrukcji stalowej. Wykonanie żelbetowego fundamentu pod szyb windowy. – **nie obejmuje**

W RAMACH ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- Wykonanie drenażu opaskowego w miejscu projektowanej windy. – **nie obejmuje**

- Wymiana nawierzchni utwardzonej od strony północnej. – **nie obejmuje**

- Wykonanie dojazdów/dojazdów do dźwigu dla osób o ograniczonym stopniu poruszania się. – **nie obejmuje**

W RAMACH PRZEBUDOWY I REMONTU

- Adaptacja poddasza na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wraz z uzupełnieniem niezbędnych instalacji c.o., wod. – kan., elektr. – **nie obejmuje**

- Dostosowanie pomieszczenia magazynku (pom. nr 1.4) na toaletę dla osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnymi instalacjami wod. – kan., elektrycznymi. – **nie obejmuje**

- Wykonanie w piwnicy pomieszczenia przeznaczonego na dokumenty wraz z instalacją elektryczną, c.o. – **nie obejmuje**

- Remont tarasu, drewnianej werandy. – **nie obejmuje**

- **Remont elewacji, kolorystyka elewacji. – obejmuje***

- Remont korytarza parteru i I piętra w zakresie: wymiany posadzki, przystosowania otworów okiennych dla potrzeb drzwi wejściowych do kabiny szybu windowego, malowanie, przekładki instalacji, wymiana instalacji elektrycznej. – **nie obejmuje**

- Remont korytarza w piwnicy w zakresie: przystosowania otworu drzwiowego dla potrzeb drzwi wejściowych do kabiny szybu windowego, przekładki instalacji. – **nie obejmuje**

- Wymiana starych okien i drzwi – zgodnie z zestawieniem stolarki. Wykonanie nowych otworów okiennych w połaciach dachowych. – **nie obejmuje**

- **Wymiana istniejących krat w oknach piwnicznych na nowe. – obejmuje***

- Zabezpieczenie p.pożarowo klatki schodowej na wszystkich kondygnacjach w wyniku jej wydzielenia przegrodami o odpowiedniej odporności ogniowej. Oddymianie klatki schodowej. – **nie obejmuje**

* Remont elewacji należy wykonać zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia będącym załącznikiem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz Technologią remontu elewacji opisaną w dokumentacji technicznej (Projekt kolorystyki obiektu – punkt 4, Projekt wykonawczy punkt 4.10.). Kolorystyka zgodnie z Projektem kolorystyki obiektu. W szczególności zakres zadania w Etapie I obejmuje wykonanie:

- 1) Demontaż obróbek blacharskich gzymsów i parapetów,
- 2) Oczyszczenie elewacji z farby, niezwiązanych trwale z konstrukcją tynków, słabo przylegających, odparzonych i głuchych,
- 3) Zagruntowanie/ wzmocnienie preparatem sylikatowych powierzchni,
- 4) Wykonanie warstwy zaczepnej,
- 5) Naprawa miejscowych ubytków tynków oraz elementów ozdobnych,
- 6) Nałożenie masy mineralnej na całą elewację, zagruntowanie. W masie mineralnej zatopić siatkę.,
- 7) Wykonanie gruntu pod tynk mineralny oraz tynku mineralnego na całej elewacji,
- 8) Dwukrotne malowanie elewacji wraz z elementami ozdobnymi farbą elewacyjną,
- 9) Montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej ocynkowanej gr. 0,70mm zabezpieczonej wielokrotnie przed korozją oraz powlekane lakierami poliestrowymi – obróbki gzymsów, parapety,
- 10) Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych oraz malowanie farbą wierzchniego krycia
- 11) Oczyszczenie cokołu za pomocą piaskowania oraz jego impregnacja hydrofobowa emulsją wodną,
- 12) Wymiana dachówek na daszkach elewacyjnych (w przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego łąt, kontrłąt, krokwi, elementy drewniane należy wymienić na nowe).
- 13) Wymiana istniejących krat w oknach piwnicznych na nowe.

Zamawiający przypomina, że przekazane Wykonawcom odpowiedzi na pytania stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wiążą Wykonawców.

STAROSTA

Maciej Stefański

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania:

- zamieszczono dnia 7.....czerwca 2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzegu;

- przekazano Wykonawcy, który zadał zapytania.