



Pi = 85,5 kW
kj = 0,8
Ps = 68,4 kW
Is = 104,0 A

| | | |
|---|----------------------|------------------|
| Temat: SCHEMAT IDEOWY LINII ZASILAJĄCEJ | | Skala: 1:500 |
| Obiekt: Budowa dedykowanej instalacji 230V zasilania komputerów w BCM w Brzegu | | Nr rys.: 2/E |
| Branża: Elektryczna | | Data: 02.2014 |
| Projektant: inż. Sz. Łukawiecki | Uprawn.: 64/95/Op | Podpis: |
| Opracował: W. R. Sztorc | Uprawn.: 57/85/Op | Podpis: |