


Wszyscy zainteresowani Wykonawcy

Zamawiający informuje, że w dniu 26 czerwca 2017 r. otrzymał zapytanie dot. treści zaproszenia do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” – budynek „E” Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie, Etap I – w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, o treści zamieszczonej poniżej.

Pytania:


1. W jakim kolorze należy wykonać okna PCV? – **białe**
2. W drzwiach aluminiowych zastosować szybę bezpieczną jednostronnie czy dwustronnie? - **dwustronnie.**
3. Jaką szerokość parapetu zewnętrznego przyjąć do wyceny? – **40cm**
4. W jakim kolorze należy wykonać parapety zewnętrzne? – **brazowe**
5. Parapety zewnętrzne należy wykonać z blachy powlekanej? – **tak**
6. Brama objęta przetargiem to brama dwuskrzydłowa otwierana ręcznie? – **tak**
7. Okna należy zamontować stosując „ciepły montaż”? – **tak**
8. Niektóre okna należy wyposażyć w nawiewniki w ilości 3 sztuki na jedno okno? Łączna ilość nawiewników 104 sztuki? – **tak, tak**
9. W drzwiach aluminiowych 1700 x 2240 należy zastosować siłownik. Przyjąć jeden siłownik na jedną sztukę drzwi? – **tak, jeden siłownik na szersze skrzydło drzwi.**
10. Pod zestawieniem stolarki jest zapis, żeby wyposażyć okna w nawiewniki o przepustowości min 30m³/h? Takich nawiewników nie ma na rynku. Może chodzi o nawiewniki o przepustowości max 30m³/h? – **tak**
11. Drzwi aluminiowe mają być całe przeszklone czy dołem do poprzeczki poziomej zastosować panel – **drzwi przeszklone tylko w górnej części, w dolnej panel**
12. Wszystkie drzwi aluminiowe objęte przetargiem to drzwi zewnętrzne? - **tak**

Zamawiający przypomina, że przekazane Wykonawcom odpowiedzi na pytania stanowią integralną część zaproszenia do złożenia propozycji cenowej i wiążą Wykonawców.

STAROSTA

Maciej Stefański

Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania:

- zamieszczono w dniuczerwca 2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzegu,
- przekazano Wykonawcy, który zadał pytanie.

Sporządziła: Anna Woroszczuk 

Wstępnie zaakceptowała: Irena Kokocińska 