

Brzeg, dnia 28 czerwca 2017 r.

Wszyscy zainteresowani Wykonawcy

Zamawiający informuje, że w dniu 27 czerwca 2017 r. otrzymał zapytania dot. treści zaproszenia do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” – budynek „E” Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie, Etap I – w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, o treści zamieszczonej poniżej.

Pytania:

1. Występują sprzeczne informacje na temat wymiarów i ilości okien i drzwi między zestawieniem a przedmiarem, proszę o wyjaśnienia:

Przedmiar	Zestawienie
Okna: 37 sztuk 0,7 x 0,7 – 2 sztuki	Okna: 36 sztuk 0,7 x 0,7 – 1 sztuka 0,7 x 0,5 – 1 sztuka – powiększone do 0,7x0,7
2,35 x 0,7 – 4 sztuki	2,35 x 0,7 – 4 sztuki
2,2 x 0,7 – 1 sztuka – okno dodatkowe (poza zestawieniem)	
1,63 x 1,3 – 2 sztuki	1,38 x 0,7 – 1 sztuka – powiększone do 1,63x1,3 1,28 x 0,7 – 1 sztuka – powiększone do 1,63x1,3
2,2 x 1,3 – 26 sztuk 2,3 x 1,3 – 1 sztuka – wyrównanie do wymiaru 2,2x1,3	2,2 x 1,3 – 28 sztuk
2,45 x 1,3 – 1 sztuka – wyrównanie do wymiaru 2,2x1,3	
Drzwi: 1,55 x 2,25 – 2 sztuki 1,7 x 2,25 – 1 sztuka	Drzwi: 1,55 x 2,24 – 1 sztuka 1,7 x 2,24 – 2 sztuki

Wymiary i ilości okien i drzwi do przyjęcia z przedmiaru. Jedynie okna 2,3x1,3 i 2,45x1,3 należy wykonać w wymiarze 2,2x1,3, co łącznie da 28 sztuk okien 2,2x1,3.

2. Czy wszystkie drzwi aluminiowe muszą posiadać współczynnik przenikania ciepła $1.3 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, czy tylko drzwi poz.3 zgodnie z zestawieniem? – **współczynnik przenikania dla drzwi zgodnie z zestawieniem**


Zamawiający przypomina, że przekazane Wykonawcom odpowiedzi na pytania stanowią integralną część zaproszenia do złożenia propozycji cenowej i wiążą Wykonawców.


STAROSTA
Maciej Stefański

Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania:

- zamieszczono w dniu 28.czerwca 2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzegu,

- przekazano Wykonawcy, który zadał pytanie.

Sporządziła: Anna Woroszczuk 
Wstępnie zaakceptowała: Irena Kokocińska 