

RG

R301
25 A

YDYpzo 3x4

FR 101
40 A

TB-1

1x12 nt

L1-230V

WYŁ. R-P
 $\Delta I_n \leq 30 \text{ mA}$
 $I_n = 25 \text{ A}$

2xDY4

kl."C"
1 szt.wyłącznik na kartę
hotelową w przedsiönku

CKH

Z-S230/S lub MS-230

1

L 191

L1-230V

L1-230V

LY 10

S301B
10 AS301B
10 AS301B
10 AS301C
6 AS301B
10 A

rez.

woda
 ∞
gazYDY
OBWODY3x1,5
1,13x2,5
1,23x2,5
1,33x2,5
1,4Gn. 230 V
komputerGn. 230 V
pokójGn. 230 V
łazienka

Oświetlenie

INWESTOR:	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu ul. Stowiańska 18, 49-300 Brzeg	STADIUM PB
PROJEKTOWAŁ:	inż. Marian Sztymar upr. bud. nr 98/91/OP	BRANŻA ELEKTRYCZNA
PRZEDMIOT OPR.:	Zmiana sposobu użytkowania dwóch pomieszczeń użytkowych na pracownie hotelarskie w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu przy ul. Stowiańskiej 18, działka nr 806/6	SKALA 1:50
NAZWA RYS.:	SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH POMIESZCZENIA NR 1	RYS. NR E-3

Zespół Szkół Zawodowych nr 1
im. Marii Skłodowskiej-Curie
49-300 Brzeg, ul. Stowiańska 18
tel.: (077) 416 35 12, 416 55 91, 416 22 00
NIP: 747-10-29-403, Regon: 000743979

Za zgodność z oryginałem

Brzeg, dnia 09-02-2017

podpis

inż. Lukasz Derys