

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.
„Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym”

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r, poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” Zamawiający informuje, że dnia 6 grudnia 2017 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek od Wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i udziela w przedmiotowym postępowaniu następujących odpowiedzi:

Pytania:

1. Na stronie zamawiającego pojawił się projekt instalacji elektrycznych z 2015 roku. Proszę o wskazanie według którego projektu będzie realizowana budowa.
2. Proszę o potwierdzenie że w zakresie robót elektrycznych należy dostarczyć agregat 275kVA, wymiana rozdzielni nN w stacji oraz przebudowa stacji transformatorowej (wymiana transformatora po stronie Tauron Dystrybucja).
3. Proszę o potwierdzenie możliwości zastosowania opraw zamiennych oświetlenia zewnętrznego np. na oprawy PAREO 1x70W HI/HS E27 M IP54.
4. Proszę o potwierdzenie możliwości zastosowania opraw zamiennych oświetlenia wewnętrznego.
5. Proszę o potwierdzenie, że system integracji medycznej nie jest w zakresie wykonawcy.

Odpowiedzi:

1. Podłączenie z istniejącą stacją transformatorową, projektowany agregat prądowórczy należy wykonać zgodnie z projektem mgr. Inż. Krzysztofa Giesa z maja 2015r.

System zasilania oraz typy kabli prowadzonych w terenie oraz ich relacje należy wykonać zgodnie z projektem mgr. Inż. Krzysztofa Giesa z maja 2015r. Obecny rysunek PW_E_01 koryguje tylko trasę przebiegu kabla w obrębie podziemnego zbiornika wody.

Projekt instalacji elektrycznych dla budynku bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni, dźwigu szpitalnego "A", budynku technicznego gazów medycznych, adaptacja istniejącego zbiornika wody, adaptacja oraz remont istniejącej hydroforni, należy wykonać wg. nowego projektu instalacji elektrycznych.

2. Zakres robót wg. projektu instalacji elektrycznych mgr. Inż. Krzysztofa Giesa z maja 2015 r.

3. Można stosować dowolne oprawy o nie gorszych parametrach technicznych takich jak: wydajność świetlna, stopień ochrony, klasa izolacji itp. Należy również sprawdzić czy zamienne oprawy oświetleniowe spełniać będą normowe i zakładane w projekcie poziomy natężeń oświetlenia i równomierności oświetleniowej na płaszczyznach roboczych.
4. Można stosować dowolne oprawy o nie gorszych parametrach technicznych takich jak: wydajność świetlna, stopień ochrony, klasa izolacji itp. Należy również sprawdzić czy zamienne oprawy oświetleniowe spełniać będą normowe i zakładane w projekcie poziomy natężeń oświetlenia i równomierności oświetleniowej na płaszczyznach roboczych
5. Roboty należy wykonać zgodnie z zakresem dokumentacji projektowej.

Zamawiający przypomina, że przekazane Wykonawcom odpowiedzi na pytania stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wiążą Wykonawców.


STAROSTA
Maciej Stefański

Treść wyjaśnień:

- zamieszczono dnia 7... grudnia 2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzegu;

Sporządziła na podstawie wyjaśnień przygotowanych przez Inwestora Zastępczego: Anna Woroszczuk 

Sprawdziła: Irena Kokocińska 