

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.
„Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym”

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r, poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” Zamawiający informuje, że dnia 8 grudnia 2017 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek od Wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i udziela w przedmiotowym postępowaniu następujących odpowiedzi:

Pytania:

Czy Zamawiający może jednoznacznie określić czy sala operacyjna ortopedyczna 0.040 wymaga dodatkowej ochrony radiologicznej w postaci zastosowania blach ołowianych ?

W załączniku nr 3a w tabeli „Zestawienie osłon ortopedycznej sali operacyjnej” jest opisana tylko blacha stalowa natomiast pkt. 11 Obliczeniach szczegółowych na str. 4 jest adnotacja, że osłonę ściany PO1 stanowią panele z blachą ze stali nierdzewnej 2x 1 mm Pb.

Odpowiedź:

Zgodnie z obliczeniami dla sali operacyjnej ortopedycznej ściany sali nie wymagają osłon z blach ołowianych. Zastosowanie blach stalowych o grubości 1 mm jest wystarczające.

Zapis w pkt. 11 dot. PO-1 powinien brzmieć 2*1 mm (blachy stalowej), SYMBOL "Pb" ZOSTAŁ BŁĘDNIE WPISANY

Uwaga. wg. obliczeń dodatkowej ochrony wymagają szyby w drzwiach sali operacyjnej ortopedycznej 0.040 szczegóły wg. w/w opracowania.

W załączeniu poprawiony projekt obliczeń.

Zamawiający przypomina, że przekazane Wykonawcom odpowiedzi na pytania stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wiążą Wykonawców.

STAROSTA

Maciej Stefański

Treść wyjaśnień:

- zamieszczono dnia 11 grudnia 2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzegu;

Sprawdziła: Irena Kokocińska