POZ.12.1_NADPROŻE 4 IPE 200
SKALA 1:20



POZ.12.2_NADPROŻE 4 IPE 160
SKALA 1:20



POZ.12.3_NADPROŻE 4 IPE 200
SKALA 1:20



POZ.12.4_NADPROŻE 4 IPE 180
SKALA 1:20



POZ.12.5_NADPROŻE 5 IPE 200
SKALA 1:20



POZ.12.6_NADPROŻE 4 IPE 240
SKALA 1:20



Nr pozycji	Liczba [szt]	Przedmiot	Długość [mm]	Masa [kg] 1 szt.	Masa [kg] całkowita	Powierzchnia malowania [m²]	Gatunek materiału	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Element: POZ–12–1								
1	4	IPE200	2500	56	224	7.7	St3S	
Suma dla: POZ–12–1	**1 szt.**				224 kg	7.7 m²		
Wykonać:	2 **szt.**				448 kg	15.4 m²		
Element: POZ–12–2								
2	4	IPE160	1600	25.28	101.12	3.97	St3S	
Suma dla: POZ–12–2	**1 szt.**				101.12 kg	3.97 m²		
Wykonać:	1 **szt.**				101.12 kg	3.97 m²		
Element: POZ–12–3								
3	4	IPE200	2750	61.6	246.4	8.47	St3S	
Suma dla: POZ–12–3	**1 szt.**				246.4 kg	8.47 m²		
Wykonać:	1 **szt.**				246.4 kg	8.47 m²		
Element: POZ–12–4								
4	4	IPE180	2350	44.18	176.72	6.58	St3S	
Suma dla: POZ–12–4	**1 szt.**				176.72 kg	6.58 m²		
Wykonać:	1 **szt.**				176.72 kg	6.58 m²		
Element: POZ–12–5								
5	5	IPE200	2350	52.64	263.2	9.05	St3S	
Suma dla: POZ–12–5	**1 szt.**				263.2 kg	9.05 m²		
Wykonać:	1 **szt.**				263.2 kg	9.05 m²		
Element: POZ–12–6								
6	4	IPE240	2950	90.57	362.28	10.86	St3S	
Suma dla: POZ–12–6	**1 szt.**				362.28 kg	10.86 m²		
Wykonać:	1 **szt.**				362.28 kg	10.86 m²		

Masa Sumaryczna dla Rysunku	1598 kg
Dodatek do Masy Sumarycznej – 1.8 %	29 kg
Masa Całkowita dla Rysunku	1627 kg
Powierzchnia Malowania dla Rysunku	54.3 m²

SCHEMAT MONTAŻU I WYKOŃCZENIA NADPROŻA STALOWEGO





A–A
1:20

KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA ROBÓT:
1. Podstemplować istniejący strop
2. Wykuc bruzdę po jednej stronie ściany
3. Narzucić zaprawę cementową i osadzić 2 belki
4. Wykuć bruzdę po drugiej stronie ściany
5. Nawiercić otwory i osadzić łączniki M16, założyć pozostałe 2 belki i ściągnąć śrubami
6. Narzucić zaprawę i wypełnić przestrzenie przypodporowe i nad belkami.
7. Po związaniu zaprawy wykuć/ poszerzyć otwór
8. Zabezpieczyć element p. ogniowo (R120): Ridurit gr. 40mm

STAL St3S (S235JRG2)
ŚCIĄGI M16 KLASY 5.6

UWAGI:
-WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
-ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE POWŁOKĄ EPOKSYDOWĄ, ORAZ DODATKOWO P. OGNIOWO DO STOPNIA R120 (NP. OKŁADZINA TYPU RIDURIT GR. 40mm)

ZASTRZEŻENIA PRAWNE
BIURO PROJEKTOWE NIE ODPOWIADA ZA WYKORZYSTANIE NIEOSTATECZNYCH I NIEPEŁNYCH WERSJI PROJEKTU.
WSZYSTKIE RYSUNKI POWINNY BYĆ ROZPATRYWANE RAZEM Z ODPOWIEDNIMI OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI.
JAKO CAŁOŚĆ PROJEKTU NALEŻY ROZUMIEĆ OPRACOWANIA PROJEKTOWE W FORMIE RYSUNKOWEJ I DOKUMENTACJĘ OPISOWĄ.

NIEISTOTNE ODSTĄPIENIE OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO LUB INNYCH WARUNKÓW POZWOLENIA NA BUDOWĘ NIE WYMAGA UZYSKANIA DECYZJI O ZMIANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ /ZGODNIE Z ART. 36A, UST. 5 PRAWA BUDOWLANEGO/

UWAGI:
1. WSZYSTKIE WYMIARY KONTROLOWAĆ NA BUDOWIE
2. INSTALACJE WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH, INSTALACYJNYCH

Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym.

Zamawiający
Powiat Brzeski z siedzibą w Brzegu
przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg

Adres budowy
Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu
ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg

Branża: Konstrukcja
Rys. Nr: PW_K_24
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Data: 08/2017r.
Rysunek: POZ.12 - STALOWE NADPROŻA
Skala: 1:20
Arkusz/m.kw.: -

Projektant	mgr inż. Mariusz Chmielewski	34/91/Pw
Opracował	mgr inż. Maciej Zywert	
Sprawdzający	mgr inż. Roman Sell	44/87/Pw

SPÓŁKA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO SADOWSKI, SADOWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Podlaska 13, 60-623 Poznań
Telefon 04861/ 8484190
Fax. 04861/ 8484123
E-Mail: spa@spa-sadowski.pl
Internet: http://www.spa-sadowski.pl

Strona