RZUT WINDY "A" - POZIOM +/-0,00
KLATKA SCHODOWA BUDYNKU B3- NISKI PARTER POZIOM -0,04



RZUT WINDY "A" - POZIOM +3,52
KLATKA SCHODOWA BUDYNKU B3- PARTER



RZUT WINDY "A" - POZIOM +7,07
KLATKA SCHODOWA BUDYNKU B3 - 1 PIĘTRO



RZUT WINDY "A" - POZIOM +10,58
KLATKA SCHODOWA BUDYNKU B3 - 2 PIĘTRO



RZUT WINDY "A" - POZIOM +14,16
KLATKA SCHODOWA BUDYNKU B3 - 3 PIĘTRO



RZUT DACHU NAD WINDĄ "A" -
KLATKA SCHODOWA BUDYNKU B3



UDŻWIG SZPITALNY PRZESUTOWY ELEKTRYCZNY:
PRĘDKOŚĆ V=1,0 m/s
UDŹWIG 1600Ø1 kg/6os ceb
WYMIARY KABINY 140cm x 240cm x 210 cm
ILOŚĆ DRZWI W KABINIE - 1 SZTUKA - TYP TELESKOPOWE
KABINA PRZESTOWNA NA POZIOMIE PARTERU
INA POZOSTAŁYCH POZIOMACH NIEPRZESUTOWA/
WYMIARY DRZWI Sb=120cm Hd=200cm
WYMIARY SZYBU Sb=218cm Gs=350cm
GŁĘBOKOŚĆ PODSZYBIA P=150cm
WYSOKOŚĆ NADSZYBIA N=360cm
ILOŚĆ PRZYSTANKÓW - 3
WYSOKOŚĆ PODSZYBIA - H=14,16m H=II 9 przelot

Rura wyrzutowa powietrza z agregatu próbkowego
- Ø75mm z pvc w szachcie instalacyjnym wyprowadzona ponad dach szpitala przy ścianie attykowej i odgięta w kierunku windy - zakaz sytuowania w sąsiedztwie i wyprowadzona ponad dach windy i zakończona kominkiem wentylacyjnym; rura obudowana w konstrukcji ścianki p-k

WARSTWY D – STROPODACH NIEWENTYLOWANY:
- PAPA NAWIERZCHNIOWA , ZGRZEWALNA,
- PAPA PODKŁADOWA SAMOPRZYLEPNA
- 20,0–30,0 CM – STYROPIAN EPS100 KLIN W SPADKU 2%
- PAPA TERMOIZOLACYJNA ZGRZEWALNA DO SZYBKIEGO MONTAŻU TERMOIZOLACJI
- BITUMICZNY PREPARAT GRUNTUJĄCY
- 20,0 CM – STROP ŻELBETOWY WYLEWANY NA BUDOWIE
- 1,5CM – TYNK CEMENTOWO WAPIENNY LUB SUFIT PODWIESZANY Z PŁYT GK

PRZEKRÓJ A-A



UWAGA !
Na rysunkach kolorem czerwonym naniesiono zmiany w stosunku do projektu budowlanego , który uzyskał pozwolenie na budowę na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę nr 324/15 z 12.06.2015r.

LEGENDA:
- zamurowania
- wyburzenia
- ściany istniejące
- zakres opracowania w istniejących budynkach
- ściany projektowane
- projektowane słupy
- zamurowania okien wraz z uzupełnieniem styropianu

Uwaga ! W przypadku zmiany modelu i producenta dźwigu na etapie realizacji inwestycji należy przed przystąpieniem do wykonywania szybu dokonać korekty wszystkich wytycznych.
Wytyczne budowlane :
Dźwig będzie wykonany zgodnie z normą PN-EN81.1/2 i dyrekt.dźwig. 95/16/WE. Roboty budowlane należy wykonac zgodnie z dziennikiem ustaw nr 109/2004. Szyb powinien być wykonany z betonu co najmniej klasy C20/25. Zastosowanie innych materiałów na ściany szybu powinno być uzgodnione z projektantem i konstruktorem dźwigu.
Odchyłki wymiarowe szybu muszą spełniać wymagania normy budowlanej i nie mogą przekraczać wartości podanych na rysunku. Każda zmiana wymiarów budowlanych należy konieczne uzgodnic z projektantem.

WSZYSTKIE WYMIARY SZYBU PODANO DLA STANU WYKOŃCZONEGO NA GOTOWO.
SZYB MUSI BYĆ WENTYLOWANY BEZPOŚREDNIO NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU
ZGODNIE Z PN-EN81.1/2, PRZEZ OTWÓR W GÓRNEJ CZĘŚCI SZYBU
O MINIMALNYCH PRZEKROJU WYNOSZĄCYCH 1% PRZEKROJU POPRZECZNEGO SZYBU
WYKONAWCA SZYBU ZAPEWNIA DOSTAWĘ I MONTAŻ HAKÓW MONTAŻOWYCH
HAKI MONTAŻOWE O UDŹWIGU CONAJMNIEJ 250KG POWINNY BYĆ DEMONTOWALNE
LUB W PRZYPADKU ZACZEPÓW STAŁYCH - POWINNY BYĆ UMIEJSCZONE NIE WNIĘCE
ŚCIANY SZYBU, PŁYTEJ PODSZYBIA I NADSZYBIA WYKONAĆ Z TRWAŁYCH NIEPALNYCH
MATERIAŁÓW, NIERÓWNUJĄCYCH OSIADANIU I EWITOWANIU KURZU.
SZYB PRZED MONTAŻEM MUSI BYĆ SUCHY I CZYSTY, WSZYSTKIE WYSTAJĄCE
ŚCIANY NALEŻY POWALOWAĆ, DNO PODSZYBIA POWINNO BYĆ GŁADKIE
I WYPOZIOMOWANE, PODSZYBIE NIE POWINNO
PRZEPUSZCZAĆ WODY.
NA NAJWYŻSZYCH PRZYSTANKU DO MIEJSCA WSKAZANEGO NA RYSUNKU NALEŻY
DOPROWADZIĆ LINIĘ ZASILAJĄCĄ PRZEOCZYŁWĄ 2X400V ORAZ LINIE ZERV
DO OŚWIETLENIA SZYBU I KABINY.
OŚWIETLENIE NATURALNE LUB SZTUCZNE NA PRZYSTANKACH,
NA POZIOMIE PODŁOGI POWINNO WYNOSIĆ MIN. 50LX
OŚWIETLENIE PODESTU PRZED TALURZĄ STERNOWĄ,
NA POZIOMIE PODŁOGI POWINNO WYNOSIĆ MIN.200LX.
WYKONAWCA SZYBU ZAPEWNIA WYKONANIE I MONTAŻ POMOSTÓW MONTAŻOWYCH.
W PODSZYBIU NALEŻY UMIEŚCIĆ UZIEMIENIE URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH.
W SZYBIE MUSI BYĆ ZAPEWNIONA TEMPERATURA +5C DO +40C.
ZAPEWNIĆ DROGIĘ TRANSPORTU DO SZYBU PROWADZNIC O DŁUGOŚCI 8M.

ZASTRZEŻENIA PRAWNE
BIURO PROJEKTOWE NIE ODPOWIADA ZA WYNIKOWYSTANIE NIEDOSTATECZNYCH I NIEPEŁNYCH WERSJI PROJEKTU.
WSZYSTKIE RYSUNKI POWINNY BYĆ RCZYTYWYANE RAZEM Z ODPOWIEDNIMI OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI.
ZAKO DAJĄCE PRAWNE PRZEPISY NALEŻY ROZUMIEĆ JAKO OBOWIĄZUJĄCA PRZEPISTOWE W FORMIE RYSUNKOWEJ I DOKUMENTACJE OPISOWĄ.
NIEDOTYCZNE ODSTĘPSTWE OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO LUB INNYCH WARUNKÓW POZWOLENIA NA BUDOWĘ NIE WYMAGA UZYSKANIA ZMIANY DECYZJI O ZMIANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ, DOSZONE Z ART. 34A. UST. 5 PRAWA BUDOWLANEGO!

Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.
Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym.

Inwestor
Powiat Brzeski z siedzibą w Brzegu
przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg

Adres budowy ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg	Branża Architektura
	Rys. Nr. PB_AR_06
Stadium PROJEKT ZAMIENNY	Data 27.07. 2017r.
Rysunek RZUT WINDY "A", PRZEKRÓJ A-A KLATKA SCHODOWA BUDYNKU B3	Skala 1:50 Arkusz/m.kw. .

Projektant	mgr inż. arch. Grzegorz Sadowski	78/86/Pw
Opracował	mgr inż. arch. M. Kabaciński	
Sprawdzający	mgr inż. arch. Monika Wojtczyk	7131/33/P/2004

SPÓŁKA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO SADOWSKI, SADOWSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Podbaśa 53, 60-623 Poznań
Telefon 04861/ 8484190
Fax. 04861/ 8484125
E-Mail: spa@spa-sadowski.pl
Internet: http://www.spa-sadowski.pl

Strona