

SPADEK NAPIĘCIA**BUDOWA BLOKU OPERACYJNEGO WRAZ Z CENTRALNĄ STERYLIZATORNIĄ W BRZESKIM CENTRUM MEDYCZNYM**

LP	ROZDZIELNICA	NUMER LINII	lobc	gama	S	ilość żył na fazę	długość l [m]	ilość faz	prąd w przewodzie N 0 - IN=0 1 - IN=IL	1 - kabel jednożyłowy 5 - kabel wielożyłowy	parametry obwodu			delta U
			[A]	[m/om*mm2]	[mm2]						R[omy]	X[omy]	Z[omy]	[%]
0	Razem RA02-III (stara część)	0	12,4	55	25	1	10	3	0	5	0,0073	0,0008	0,007	0,04
0	Sterylizator S1	0	73,0	55	25	1	25	3	0	5	0,0182	0,0020	0,018	0,58
0	Sterylizator S2	0	73,0	55	25	1	25	3	0	5	0,0182	0,0020	0,018	0,58
0	Sterylizator S3	0	30,3	55	10	1	25	3	0	5	0,0455	0,0023	0,046	0,60
0	Sterylizator S4	0	30,3	55	10	1	25	3	0	5	0,0455	0,0023	0,046	0,60
0	Sterylizator S5	0	16,2	55	4	1	25	3	0	5	0,1136	0,0026	0,114	0,80
0	Sterylizator S6	0	6,2	55	2,5	1	20	3	0	5	0,1455	0,0022	0,145	0,39
0	NW3	0	5,1	55	4	1	50	3	0	5	0,2273	0,0051	0,227	0,51
0	NW4	0	5,7	55	4	1	50	3	0	5	0,2273	0,0051	0,227	0,57
0	NW5	0	2,3	55	2,5	1	50	3	0	5	0,3636	0,0055	0,364	0,37
0	NW6	0	7,4	55	4	1	50	3	0	5	0,2273	0,0051	0,227	0,73
0	NW7	0	3,5	55	2,5	1	50	3	0	5	0,3636	0,0055	0,364	0,55
0	NW8	0	1,7	55	2,5	1	20	3	0	5	0,1455	0,0022	0,145	0,11
0	Razem RB01-III (sterylizacja)	0	165,9	55	95	1	40	3	0	1	0,0077	0,0037	0,009	0,61
0	Razem RB02-III	0	19,4	55	35	1	30	3	0	5	0,0156	0,0024	0,016	0,13
0	Nawilżacz N1	0	101,9	55	50	1	35	3	0	5	0,0127	0,0029	0,013	0,58
0	Nawilżacz N2	0	56,6	55	25	1	35	3	0	5	0,0255	0,0029	0,026	0,63
0	Agregat wody lodowej	0	127,5	55	95	1	60	3	0	5	0,0115	0,0047	0,012	0,69
0	Dzwig	0	20,4	55	25	1	60	3	0	5	0,0436	0,0049	0,044	0,39
0	RB02.1-I	0	23,8	55	35	1	30	3	0	1	0,0156	0,0030	0,016	0,16
0	RB02.2-I	0	20,4	55	35	1	30	3	0	1	0,0156	0,0030	0,016	0,14
0	RB01-K, RB02-K	0	4,3	55	10	1	40	3	0	5	0,0727	0,0036	0,073	0,13
0	Razem UPS	0	52,0	55	50	1	15	3	0	1	0,0055	0,0015	0,006	0,13
0	Razem RA02-II (stara część)	0	10,4	55	16	1	10	3	0	5	0,0114	0,0009	0,011	0,05
0	NW1	0	12,0	55	10	1	65	3	0	5	0,1182	0,0059	0,118	0,62
0	NW2	0	6,4	55	4	1	65	3	0	5	0,2955	0,0067	0,296	0,82
0	Razem RB01-II	0	20,7	55	25	1	40	3	0	5	0,0291	0,0033	0,029	0,26
0	Razem RB02-II	0	22,5	55	50	1	30	3	0	1	0,0109	0,0030	0,011	0,11
0	RGB-II RAZEM (kat. II)	0	105,3	55	240	2	150	3	0	1	0,0057	0,0134	0,015	0,67
0	BILANS MOCY RGB	0	386,5	55	240	2	150	3	0	1	0,0057	0,0134	0,015	2,45
0	sprężarka 1	0	12,8	55	10	1	20	3	0	1	0,0364	0,0023	0,036	0,20
0	sprężarka 2	0	12,8	55	10	1	20	3	0	1	0,0364	0,0023	0,036	0,20
0	sprężarka 3	0	12,8	55	10	1	20	3	0	1	0,0364	0,0023	0,036	0,20
0	sprężarka 4	0	8,0	55	6	1	20	3	0	1	0,0606	0,0025	0,061	0,21
0	sprężarka 5	0	4,8	55	6	1	20	3	0	1	0,0606	0,0025	0,061	0,13
0	R-GM razem	0	41,8	35	120	1	55	3	0	1	0,0131	0,0050	0,014	0,25