


| LEGENDA - INDEKS OPRAW OŚWIETLENIOWYCH | |
|---|---|
| NE1 | LUXIONA Poland S.A. NEPTUN LED V1 5200LM PC OPAL IP65 840 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr NP/02772/2017 |
| AW4 | LUXIONA Poland S.A. OPRAWA AWARYJNA LED AXPO 3W SE 1H AT szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr NP/02772/2017 |

UWAGA:
Oprawy oświetleniowe ewakuacyjne oraz awaryjne winny mieć certyfikat zgodności z normą PN-EN60598 oraz świadectwo dopuszczenia CNBOP

Przejścia kabli i przewody przez ściany i stropy będące oddzieleniem stref pożarowych należy zabezpieczyć masą samozaciskową PPOŻ 120min. np. HILTI

**Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.**
**Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym.**

Zamawiający

Starostwo Powiatowe w Brzego z siedzibą w Brzegu przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg

| | |
|---|---|
| Adres budowy<br>Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg | Branża<br>Instalacje elektryczne |
| | Rys. Nr.<br>PW_E_06 |
| Stadium<br>Projekt wykonawczy | Data<br>28/08/2017 |
| Rysunek<br>**Rzut Wentylatorownia**<br>**WLZ, technologia, oświetlenie** | Skala<br>1 : 100 |
| | Arkusz/m.kw.<br>- |

| | | |
|---|---|---|
| Projektant<br>mgr inż. Maciej Śliwa | WKP/0188/POOE/11 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Sprawdzający<br>mgr inż. Ryszard Konieczka | 302/81/Pw | |

SPÓŁKA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO SADOWSKI, SADOWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Podlaska 13, 60-623 Poznań
Telefon 04861/ 8484190
Fax. 04861/ 8484123
E-Mail: spa@spa-sadowski.pl
Internet: http://www.spa-sadowski.pl

Strona