



LEGENDA:

- - DRUT Fe/Zn $\varnothing 8\text{mm}$ - zwody niskie instalacji odgromowej
- E3 - DRUT Fe/Zn $\varnothing 8\text{mm}$ /RVS25 - przewód odprowadzający instalacji odgromowej
- \bigcirc
H=....m - Maszt instalacji odgromowej
wysokość i rozmieszczenie wg projekty wykonawczego po końcowej koordynacji

UWAGA:

-Metalowe rynny, konstrukcje kolektorów oraz inne elementy przewodzące przyłączyć do instalacji odgromowej

Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym.		
Zamawiający Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibą w Brzegu przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg		
Adres budowy Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg		Branża Instalacje elektryczne Rys. Nr. PB_E_07
Stadium Projekt Budowlany		Data 28/07/2017
Rysunek Rzut dachu budynku gazów medycznych Instalacja odgromowa		Skala 1 : 100 Arkusz/m.kw. -
Projektant mgr inż. Maciej Śliwa	WKP/0188/POOE/11	
Sprawdzający mgr inż. Ryszard Konieczka	302/81/Pw	
SPÓŁKA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO SADOWSKI, SADOWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Podlaska 13, 60-623 Poznań Telefon 04861/ 8484190 Fax. 04861/ 8484123 E-Mail: spa@spa-sadowski.pl Internet: http://www.spa-sadowski.pl		Strona

