

UWAGA!
W SPRAWACH NIE OKREŚLONYCH DOKUMENTACJĄ OBOWIĄZUJĄ:
- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH
- NORMY POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
- INSTRUKCJE, WYTYCZNE, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ
- WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW MATERIAŁÓW BUDOWLANO INSTALACYJNYCH

UWAGI!
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE.
2. ROBOTY BUDOWLAN0-INSTALACYJNE MUSZĄ BYĆ PROWADZONE Z RÓWNOLEGŁĄ KOORDYNACJĄ MIĘDZYBRANŻOWĄ.
3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z CAŁOŚCIĄ DOKUMENTACJI BRANŻOWEJ.
4. WYMIARY PODANO W [cm]

UWAGA !
KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU: "D"

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ I STOPIEŃ ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTÓW BUDOWLANYCH:	
- GŁÓWNA KONSTRUKCJA NOŚNA	R 30
- KONSTRUKCJA DACHU NRO	NRO
- STROPODACH	NRO
- ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	EI 30
- ŚCIANA WEWNĘTRZNA	NRO
- PRZEKRYCIE DACHU	NRO

PH.1 ISTNIEJĄCY DACH Z PROJEKTOWANYM POKRYCIEM

1	JEDNOKROTNA WIERZCHNIA WARSTWA PAPY TERMOZGRZEWALNEJ
2	STYROPAPA GRUBOŚCI 15cm.
3	KLEJ DO STYROPIANU
4	ISTNIEJĄCA, OCZYSZCZONA WARSTWA STROPODACHU
5	ISTNIEJĄCE PŁYTY DACHOWE KORYTKOWE
6	ISTNIEJĄCY WIĄZAR STALOWY ELEMENTY KONSTRUKCYJNE DACHU NALEŻY ZABEZPIECZYĆ OGNIOCHRONNIE DO UZYSKANIA CECHY NRO

PH.2 POSADZKA PARTERU NA GRUNCIE

	UWAGA! Warstwy projektowane *
1	POSADZKA PRZEMYSŁOWA MIRA 6650 INDUSTRIPLAN DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ W POMIESZCZENIACH NARAŻONYCH NA DUŻE OBCIĄŻENIA MECHANICZNE UWAGA ! W pomieszczeniach nr.: 1, 2 posadzka (wylewka) epoksydowa
2	MASA WYRÓWNUJĄCA (PO NAPRAWIENIU DZIUR I ZAGŁĘBIEŃ 5-50mm) X-PLAN.
3	ZAGRUNTOWANIE PODŁOŻA.
4	6998 BETOMIX QUIC DO NAPRAWY DZIUR I ZAGŁĘBIEŃ O GŁĘBOKOŚCI POWYŻEJ 50mm . UWAGA! Warstwy od 1 do 4 opracowano w oparciu o systemy dla posadzek przemysłowych Firmy Mira-Bud Posadzki Przemysłowe. Do zastosowania możliwe i dopuszczalne produkty inne lecz o podobnych i nie gorszych parametrach.
	UWAGA! Warstwy istniejące
5	POSADZKA BETONOWA ISTNIEJĄCA

UWAGA *!
Górną warstwę wyrównawczą wykonać z masy 6650 industriplan, którą nakładać w warstwie o grubości od 5mm do 15mm. Optymalną wytrzymałość osiąga się przy jednorodnej warstwie grubości 8-12mm.
Dziury i zagłębienia o głębokości 5-50mm należy naprawić/wyrównać masą x-plan z zagruntowaniem podłoża.
Dziury i zagłębienia o głębokości powyżej 50mm należy naprawić stosując 6998 betomix quick.

PV.1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA Z OCIEPLENIEM

	UWAGA! Warstwy projektowane
1.	TYNK STRUKTURALNY CIENKOWARSTWOWY BARWIONY W MASIE.
2.	OCIEPLENIE STYROPIANEM EPS 70-040 (EPS 80-036) gr.15cm
	UWAGA! Warstwy istniejące
3.	ŚCIANA ISTNIEJĄCA
4.	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

PRZEKRÓJ A-A
skala 1:100

DOMUS
BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH
49-120 SŁAWICE ul. Wiejska 23a

Temat:	MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE WARSZTATÓW CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ul. Krakowska 20, 49-200 GRODKÓW.	
Inwestor:	Powiat Brzeski ul. Robotnicza 20, 49-300 BRZEG	
Lokalizacja:	Hala Zespołu Szkół Rolniczych w GRODKOWIE ul. Krakowska 20, GRODKÓW	
Projektował:	mgr inż. arch. Agata Gąsowska upr bud. nr 12/DSOKK/2017	
Sprawdził:	mgr inż.arch.Krzysztof Denisiewicz upr.bud. 39/98/Op	
Nazwa rysunku: PRZEKRÓJ A-A		
Faza opracowania: P.T.Arch. - PROJEKT WYKONAWCZY		
skala: 1:100	maj 2018	Rys. nr 5