





-  Iglica odgromowa do dachów o spadku do 10° L = wg opisów
-  Zwody poziome na dachu DFe/Zn Ø 8mm
-  Uziom szpilkowy Ruz < 20 Ω
- ZK x  złącza kontrolne w skrzynkach p.t. zamykane

UWAGA: Przewody odprowadzające w bruzdach pod tynkiem w rurce grubościennej PCV 32 (grubość ścianki minimum 5mm).
Istn. inst. odgromową Ø 6mm zdemonstować

RZUT DACHU skala 1:100

 BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH 49-120 SŁAWICE ul. Wiejska 23a		
Temat:	MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE WARSZTATÓW CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ul. Krakowska 20, 49-200 GRODKÓW.	
Inwestor:	Powiat BRZEG ul. Robotnicza 20, 49-300 BRZEG	
Lokalizacja:	Hala Zespołu Szkół Rolniczych w GRODKOWIE ul. Krakowska 20, GRODKÓW	
Opracował:	mgr inż. Ryszard Clupek upr. nr 135/93/OP	
Sprawdził:	inż. Andrzej Werhun upr. nr 168/76/OP	
Nazwa rysunku:	RZUT DACHU - Proj. instalacja odgromowa	
Faza opracowania:	PT ELEKTRYCZNY - PROJEKT WYKONAWCZY	
skala: 1:100	maj 2018	Rys. nr E-2