

[illegible]

$P_i = 68,5 \text{ kW}$
 $k_j = 0,5 \text{ kW}$
 $P_s = 34,25 \text{ kW}$
 $J_s = 52 \text{ A}$

cd ark 2 



	45-120-02-170-02 ul. Wójcika 20a	
	MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE WARSZTATÓW CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ul. Krakowska 20, 49-200 GRODKÓW.	
Inwestor:	Powiat BRZEG ul. Robotnicza 20, 49-300 BRZEG	
Lokalizacja:	Hala Zespołu Szkół Rolniczych w GRODKOWIE ul. Krakowska 20, GRODKÓW	
Opracował:	mgr inż. Ryszard Ciupek upr. nr 135/93/OP	
Sprawdził:	inż. Andrszej Werhun upr. nr 168/76/OP	
Nazwa rysunku: Schemat ideowy proj. instalacji elektrycznych		
Faza opracowania: PT ELEKTRYCZNY - PROJEKT WYKONAWCZY		
	maj 2018	Rys. nr E-3/1