

Identyfikacja obwodu	–	–	4g	1g	2g	3g	5g	3o	1o	2o	4o	6g	–
Opis	Ogranicznik przepięć (klasa T1 kombinowany) (dobezpieczyć wg wytycznych producenta)	Lampki sygnalizacyjne fazy L1,L2,L3	Obwody gniazd ogólnego przeznaczenia sala gimnastyczna	Obwody gniazd ogólnego przeznaczenia umywalnia damska	Obwody gniazd ogólnego przeznaczenia umywalnia męska	Obwody gniazd ogólnego przeznaczenia szatnie	Obwody gniazd ogólnego przeznaczenia pom. nauczycieli	Obwody oświetlenia sala gimnastyczna	Obwody oświetlenia umywalnie	Obwody oświetlenia szatnie	Obwody oświetlenia korytarz, wiatrołap, pom. nauczycieli	Punkt zasilania rekuperatora	Zasilanie tablicy zasilająco sterującej pompe ciepła TRPC
Moc zainstalowana	–	–	2kW	2kW	2kW	2kW	2kW	1kW	0,4kW	0,4kW	0,5kW	0,5kW	17kW
Typ kabla/przewodu	LYs 16	3xLYs 1,5	YDYżo 3x2,5mm	YDYżo 3x2,5mm	YDYżo 3x2,5mm	YDYżo 3x2,5mm	YDYżo 3x2,5mm	YDYżo 3/4x1,5mm	YDYżo 3/4x1,5mm	YDYżo 3/4x1,5mm	YDYżo 3/4x1,5mm	YDYżo 3x2,5mm	YKYżo 5x16mm
Faza	–	–	L1	L2	L3	L1	L2	L1	L2	L3	L3	L1	L1,L2,L3
Uwagi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Napięcie zasilania 400/230V
Moc zainstalowana Pi=30,0kW
Współczynnik jednoczesności kj=0,7
Moc szczytowa Ps=21,0kW Is=32,6A

Uklad sieci TN-C

Arkusz 1/2

MP projekt
Dąbrówka 13 A, 42-110 Popów
NIP 574-167-89-56
IDS 240318331

	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POWIATU BRZESKIEGO Z WYKORZYSTANIEM OZE
ADRES INWESTYCJI	SALA GIMNASTYCZNA - II LO W BRZEGU BRZEG, UL. 1 MAJA 7 (DZ. NR 78/70 OBR. POŁUDNIE, JEDN. EWID. BRZEG)
INWESTOR	POWIAT BRZESKI UL. ROBOTNICZA 20, 49-300 BRZEG
TREŚĆ RYS.	SCHEMAT IDEOWY TABLICY TR

IMIĘ I NAZWISKO		NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Tomasz Soluch	SLK/1079/POOE/05	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Adam Panicz	SLK/0622/PWOE/05	
ETAP/BRANŻA PB/ELEKTRYCZNA	DATA 06.2018	SKALA 1:100	NR RYS. 4