



Numer obwodu	-	60	70
Opis	Czujnik zaniku fazy	Ośw. awaryjne	Ośw. ewakuacyjne
Typ przewodu	-	YDYzo 3x1,5	YDYzo 3x1,5
Moc zainstalowana	-	0,1kW	0,1kW
FAZA	L1,L2,L3	L3	L3

Arkusz 1/1



Dąbrówka 13 A, 42-110 Popów
NIP 574-167-89-56
IDS 240318331

TEMAT	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POWIATU BRZESKIEGO Z WYKORZYSTANIEM OZE		
ADRES INWESTYCJI	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH W BRZEGU BRZEG, UL. KAMIENNA 3 (DZ. NR 237, 227/3 OBR. CENTRUM, JEDN. EWID. BRZEG)		
INWESTOR	POWIAT BRZESKI UL. ROBOTNICZA 20, 49-300 BRZEG		
TREŚĆ RYS.	Schemat ideowy proj. tablicy TR0.1		
IMIĘ I NAZWISKO		NR UPRAWNIENI	PODPIS
PROJEKTOWAŁ		mgr inż. Tomasz Soluch	SLK/1079/POOE/05
SPRAWDZIŁ		mgr inż. Adam Panicz	SLK/0622/PWOE/05
OPRACOWAŁ		mgr inż. Marcin Szczepańczyk	
ETAP/BRANŻA PB / E	DATA 09.2019	SKALA */*	NR RYS. 17