Zasilanie z rozdz.	TP1.2/1	TP1.2/2	TP1.2/3	TP1.2/4	TP1.2/5	TP1.2/6	TP1.2/7	TP1.2/8	TP1.2/9	TP1.2/10	TP1.2/11	1	Numer obwodu
	Kontrola napięcia	Ośw. WC (pom. 2), pom. 3 i sali lekcyjnej (pom. 1)	Ośw. sal lekc. (pom. 4,) i pom. 5	Ośw. sali lekcyjnej (pom. 20) i biblioteki (pom 18, 19)	Ośw. sali lekcyjnej(pom. 22) i pokoju laboranta (pom. 21)	Ośw. komunikacji	gn 1–f. WC (pom. 2), pom. 3 i sali lekcyjnej (pom. 1)	gn 1–f. sal lekc. (pom. 4,) i pom. 5	gn 1–f. sali lekcyjnej (pom. 20) i biblioteki (pom 18, 19)	gn 1–f. sali lekcyjnej(pom. 22) i pokoju laboranta (pom. 21)	gn 1–f. komunikacji	2	Nazwa odbioru
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3	Moc w [kW]



UWAGI:

1. Lokalizację tablic pokazano na planie instalacji elektrycznej

SYSTEM SIECI TN–S 0,4kV, 50Hz

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

PRZY DOTYKU :

BEZPOŚREDNIM : IZOLACJA CZĘŚCI CZYNNYCH

POŚREDNIM : SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA : POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

M/S
PROINKO
inż. Marian Sztymar
ul. Wyszyńskiego 4/3 49-300 Brzeg

STAROSTWO POWIATOWE W BRZEGU
ul.Robotnicza 20
49-300 Brzeg

Temat:
TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 W BRZEGU, 49–300 Brzeg ul.Słowiańska 18

Tytuł:
TABLICA PARTERU TP 2 400/230V

Projektował:	mgr inż. Zdzisław Marciniak nr upr. NBGP-V-7342/3/8/95/96	Data: 06/2011
Projektował	inż. Marian Sztymar nr upr. 98/91/OP	Nr rys. E–9
Sprawdził:	mgr inż. Zbigniew Barszczyk nr upr. UAN-VI-f/3/59/90	./.