DIALux

D:\Projekty\213.RSK Szkoła\obliczenia\parter.dlx

szkoła (parter)

1	LLF 1 ARGUS ONE 1x28/54W
2	LUG LIGHT FACTORY BC.0XX.S 819_LUGCLASSIC SPORT NT T5_3X49W
3	LUG LIGHT FACTORY BC.0XX.S 819_LUGCLASSIC SPORT NT T5_3X49W
4	Lug S.A. BO.008 LugClassic n/t PAR 4x18
5	Lug S.A. DO.003 LugStar n/t 2x18
6	Lug S.A. DO.004 LugStar n/t 2x26
7	Lug S.A. ES.004 Raylux Opal 2x36
8	Lug S.A. ES.004 Raylux Opal 2x36
9	Lug S.A. ES.006 Raylux Opal 2x58
10	Lug Classic T8 AS 1x36



Instalacja elektryczxna wg rysunku nr E–4

SYSTEM SIECI TN–S 0,4kV, 50Hz

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM
PRZY DOTYKU :
BEZPOŚREDNIM : IZOLACJA CZĘŚCI CZYNNYCH
POŚREDNIM : SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA : POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

M/S PROINKO inż. Marian Sztymar ul. Wyszyńskiego 4/3 49-300 Brzeg	STAROSTWO POWIATOWE W BRZEGU ul.Robotnicza 20 49-300 Brzeg	Temat: TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 W BRZEGU, 49–300 Brzeg ul.Słowiańska 18 Tytuł: Plan instalacji elektrycznej – sala gimnastyczna	Projektował:	mgr inż. Zdzisław Marciniak nr upr. NBGP-V-7342/3/8/95/96
			Projektował	Inż. Marian Sztymar nr upr. 98/91/0P
			Sprawdził:	mgr inż. Zbigniew Barszczyk nr upr. UAN-VI-f/3/59/90

Data: 06/2011
Nr rys. E–3
Skala: 1:100