PIĘTRO I



DIALux
D:\Projekty\213.RSK Szkoła\obliczenia\piętro.dlx

szkoła (piętro)

1	LLF	1 ARGUS ONE 1x28/54W
2	Lug S.A.	BO.008 LugClassic n/t PAR 4x18
3	Lug S.A.	DO.003 LugStar n/t 2x18
4	Lug S.A.	ES.004 Raylux Opal 2x36
5	Lug S.A.	ES.004 Raylux Opal 2x36
6	Lug S.A.	ES.006 Raylux Opal 2x58
7.	Lug Classic	T8 AS 1x36

SYSTEM SIECI TN–S 0,4kV, 50Hz

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM
PRZY DOTYKU :
BEZPOŚREDNIM : IZOLACJA CZĘŚCI CZYNNYCH
POŚREDNIM : SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA : POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

M/S PROINKO inż. Marian Sztymar ul. Wyszyńskiego 4/3 49-300 Brzeg	STAROSTWO POWIATOWE W BRZEGU ul.Robotnicza 20 49-300 Brzeg	Temat: TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 W BRZEGU, 49–300 Brzeg ul.Słowiańska 18 Tytuł: Plan instalacji elektrycznej – piętro I	Projektował: mgr inż. Zdzisław Marciniak nr up. NBGP/-/-7342/3/8/95/96 — Data: 06/2011 Projektował inż. Marian Sztymar nr upr. 98/91/OP — Nr rys. E–5 Sprawdził: mgr inż. Zbigniew Barszczyk nr upr. UAN-V/-I/4/3/59/90 — Skala: 1:100