UWAGI:

1. Przed zamówieniem stolarki i ślusarki wymiary otworów okiennych oraz drzwiowych sprawdzić na budowie,
2. Otwory dla stolarki i ślusarki zostały opracowane na podstawie katalogu firm Mercor w przypadku zamówienia drzwi równowaznych od innego producenta należy odpowiednio zmien szerokość oraz wysokość otworu,
3. Ilość zawiasów należy dobrać odpowiednio wg wskazań producenta drzwi, zaleca się stosowanie min. 3 zawiasów na skrzydło,
4. Przy montażu okien, drzwi oraz witryn należy bezwzględnie stosować się do zaleceń producenta danego systemu,
5. Wysokość świetla przejścia wszystkich drzwi min. 200cm w świetle,
6. Drzwi pożarowe należy wyposażyć w samozamykacz a wszystkie elementy wyposażenia: zamki, okucia itp. powinny być zgodne z aprobatą techniczną drzwi pppoż.

Zestawienie ślusarki wewnętrznej dla parteru, 1,2,3 piętra

PŁA_DP8_Drzwi stalowe profilowe przeszklone EI60	Styl
DP8	Symbol drzwi
	Schemat
90(50) x 210	Rozmiar drzwi w świetle WxH
4	Ilość
EI60	Kl. odp. ogn.
DRZWI STALE OTWARTE, DRZWI PROFILOWE PRZESZKLONE O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60, NP. MOR PROFILE ECO FIRD.OPG FIRMY MERCOR LUB RÓWNOWAŻNE	Opis
RAMA SKRZYDŁA SYSTEMOWA WYKONANA Z PROFILI STALOWYCH, ŁĄCZONYCH PRZEZ SPAWANIE, GŁĘBOKOŚĆ PROFILI 50MM	SKRZYDŁO
RAL 7015	Kolor Skrzydła
OŚCIEŻNICE WEWNĄTRZNA Z PROFILI Z BLACH STALOWYCH O GR. OD 1,20MM DO 1,8MM	Ościeżnica
RAL 7015	Kolor Ościeżnicy
ZAWIASY SYSTEMOWE, MIN 3 NA SKRZYDŁO	Zawiasy
KLAMKA W KSZTAŁCIE "U" + ROZETA OWALNA POD WKŁADKĘ (WSZYSTKIE ELEMENTY ZE STALI NIERDZEWNEJ), DODATKOWA KLAMKA NA SKRZYDLE BIERNYM, NP. KLAMKA-KLAMKA ASSA ABLOY AHW600FF00, ROZETKA AHW60000 LUB RÓWNOWAŻNE	Okucia
ZAMEK WPUSZCZANY WASKOPROFILOWY ZAPADKOWO-RYGLOWY POD WKŁADKĘ BĘBENKOWĄ, P.POŻ, ANTYPANICZNY FUNKCJA D, PRZECIWZAMEK NA SKRZYDLE BIERNYM NP. SYTEM ONE N1610 + N1920 FIRMY ASSA ABLOY LUB RÓWNOWAŻNY	Zamek
SZKLENIE ZGODNE Z APROBATĄ; SZKŁO OGNIOOCHRONNE EI60 Z TAFLI BEZPIECZNEGO SZKŁA HARTOWANEGO, SZKLENIE GWARANTUJĄCE PŁASZCZYZNĘ SZKLANA BEZ PRZEWIĄZEK	Szklenie
DRZWI NA TRZYMAKACH ELEKTROMAGNETYCZNYCH MOCOWANYCH DO ŚCIANY, NP. EFFEFF MODEL 838/839 BW I SPACER LUB RÓWNOWAŻNY, SAMOZAMYKACZ ZE ZINTEGROWANYM MECHANIZMEM RKZ, KOLOR SREBRNY, NP. SAMOZAMYKACZ SZYNOWY ASSA ABLOY ZC DC7100A, RKZ G461 Z OPÓŹNIENIEM ZAMYKANIA LUB RÓWNOWAŻNE,	Wyposażenie dodatkowe
-- dB	Izol. akustyczna RA1
-- W/m2K	Izolacyjność Termiczna
SZEROKOŚĆ ŚWIATŁA PRZEJŚCIA NIE MNIEJSZA NIŻ 140CM X 200CM; UWAGI DRZWI PPOŻ MUSZĄ BYĆ WYPOSAŻONE W ELEMENTY DODATKOWE TAKIE JAK SAMOZAMYKACZE, ZAMKI, KLAMKI ITP. ZGODNIE Z APROBATĄ TECHNICZNĄ	Uwagi

RZUT WINDY "A" - POZIOM +/-0,00
KLATKA SCHODOWA BUDYNKU B3- NISKI PARTER POZIOM -0,04



RZUT WINDY "A" - POZIOM +3,52
KLATKA SCHODOWA BUDYNKU B3- PARTER



RZUT WINDY "A" - POZIOM +7,07
KLATKA SCHODOWA BUDYNKU B3 - 1 PIĘTRO



RZUT WINDY "A" - POZIOM +10,58
KLATKA SCHODOWA BUDYNKU B3 - 2 PIĘTRO



RZUT WINDY "A" - POZIOM +14,16
KLATKA SCHODOWA BUDYNKU B3 - 3 PIĘTRO



RZUT DACHU NAD WINDA "A" -
KLATKA SCHODOWA BUDYNKU B3



DŹWIG SZYNOWY PRZELOTOWY ELEKTRYCZNY:
PRZEJAZD V=1,6 m/s
UDŹWIG 1600/01 ng/kabl nośny
WYMIARY KABINY: Hclam x 2400m x 210 cm
ILOŚĆ DRZWI W KABINIE - 1 SZTUKA - TYP TELESKOPOWE
KABINA PRZELOTOWA NA POZIOME: PARTERU
AVA PODDATKOWYCH POZIOMACH NIEPRZELOTOWY
WYMIARY DRZWI Sw=120cm Hs=200cm
WYMIARY SZYBU Sw=210cm Gw=200cm
GŁĘBOKOŚĆ PODSZYBIA Pr=20cm
WYSOKOŚĆ NADSZYBIA Nk=3600cm
ILOŚĆ PRZYSTANKÓW - 3
WYSOKOŚĆ PODNOŚZENIA Hp=14,16m Hd 0 przelot

Rura wywodowa powietrza z sprzęgła próżniowego
- dlTrzeba z pow. w zasobniku instalacyjnym wywodzona ponad dach szpilkie przy ścianie stiżynnej i odgiete w kierunku wiatry - zakaz schowane w odpadach
i wyprowadzona ponad dach wtrety i natarkowa kominkiem wentylacyjnym; rura obudowana w konyrtenu płytami g-k

BARIERY O – STROPOWCH NIEMENTALOWANY:
- PAPA NAWIERZCHNIOWA - ZGRZEWALNA,
- PAPA PODKŁADOWA SAMOPRZYLEPNA
- 20,0–30,0 CM – STYROPIAN EPS100 KLINY W SPADKU ZE
- PAPA TERMOZGRZEWALNA ZGRZEWALNA DO SZYBKOŚCI MONTAŻU TERMOIZOLACJI
- BITUMICZNY PREPARAT GRUNTUJĄCY
- 20,0 CM – STROP ŻELBETOWY WYLEWANY NA BUDOWIE
- 1,5CM – TYNK CEMENTOWO MAPIENNY LUB SZYT PODWIESZONY Z PCYT GK



UWAGA !
Na rysunkach kolorem czerwonym naniesiono zmiany w stosunku do projektu budowlanego , który uzyskał pozwolenie na budowę na podstawie decyzji o pozwolenu na budowę nr 324/15 z 12.06.2015r.

LEGENDA:
- zamurowania
- wyburzenia
- ściany istniejące
- zakres opracowania w istniejących budynkach
- ściany projektowane
- projektowane słupy
- zamurowania okien wraz z uzupełnieniem otynkowaniu

Uwaga ! W przypadku zmiany modelu i producenta dźwigu na etapie realizacji Inwestycji należy przed przystąpieniem do wykonywania szybu dokonać korekty wszystkich wymiarów.
Wytyczne budowlane :
Dowiej bedzie wykonany zgodnie z normą PN-ENIEL-1/2 i dyrektLdźwig. 95/16/WE. Roboty budowlane należy wykonac zgodnie z dziennikiem ustaw nr 109/2004, SZyb powinien być wykonany z betonu co najmniej klasy C20/25. Zastosowanie innych materiałów na ścianę szybu powinno być uzgodnione z projektantem i konstruktorem dźwigu.
Odchyłki wymiarowe szybu musia spełniać wymagania normy budowlanej [nie mogą przekraczać wartości podanych na rysunku. Każda zmiana wymiarów budowlanych należy koniecznie uzgodnić z projektantem.

WSZYSTKIE WYMIARY SZYBU PODANO DLA STANU WYKOŃCZENIOWEGO NA GOTOWO.
SZYB MUSI BYĆ WENTYLOWANY BEZPOŚREDNIO NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU
ZGODNIE Z PN-EN81 1/A3, PRZEZ OTWÓR W GÓRNEJ CZĘŚCI SZYBU.
O MINIMALNYM PRZEKROJU WYNOSZĄCYM 1% PRZEKROJU POPRZECZNEGO SZYBU
WYKOŃCZENIA SZYBU ZAPEWNIA DOSZCZELNIĆ I MOZAIKĘ NADZÓW MONTAŻOWYCH.
HAK DO MONTAŻU OLINOWANIA NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ
OTWÓR W PODŁODZE W STANIE GOTOWYM - POWINIEN MIEĆ WYMIARY NIE MNIEJSZE
SZYBY SZYBU, PŁYTY PODSZYBIA I WADOSTKA WYKONAĆ Z TRWAŁYCH NIEPALNYCH MATERIAŁÓW, NIEEMITUJĄCYCH OBSADZENIU I EMITOWANIU KURZU.
SZYB PRZED MONTAŻEM MUSI BYĆ SUCHY I CZYSTY, WSZYSTKIE WOKNĘTRZNE
ŚCIANY NALEŻY POWALOWAĆ, DNO PODSZYBIA POWINNO BYĆ GŁADKIE
I WYPOZIOMOWANE, PODSZYBIE WYPOSAŻONE W
PRZEPUSZCZAJĄCY WODY.
NA NAJNIŻSZYM PRZYSTANKU DO MIEJSCA WBIJACZANEGO NA RYSUNKU NALEŻY DOPROWADZIĆ LINIĘ ZASILAJĄCĄ PRZEKOTLOWĄ SIADOV GNIAZ LINIE 230V
DO OŚWIETLENIA SZYBU I KABINY.
OŚWIETLENIE NATURALNE LUB SZTUCZNE NA PRZYSTANKACH,
NA POZIOME PODŁOGI POWINNO WYNOSIĆ MIN. 50LX
OŚWIETLENIE PODESTU PRZED TAKLICĄ STERONIĄ,
NA POZIOME PODŁOGI POWINNO WYNOSIĆ MIN. 200LX
W POMIESZCZENIU MASZYNOWNI WYMAGANE JEST POMIESZCZENIE PODŁOGI
W PODSZYBIU NALEŻY UMIEŚCIĆ UZIEMIENIE URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH.
W OTWIE MUR.WC ZAWIERAJĄCYCH KONSTRUKCJA HZ DO +90C.
I WYSYŁKI DROGĄ TRANSPORTU DO SZYBU PRONADNIC O DŁUGOŚCI 8M.

ZASTRZEŻENIA PRAWNE:
NINIEJSZY PROJEKT NIE PODLEGA OCHRONIE ZA WYNIKAJĄCYCH NIEDOSTATECZNYCH I NIEPEŁNYCH WERSJI PROJEKTU.
NIEDOSTATECZNE, PONIEWAŻ PROJEKT NIE ZOSTAŁ WYKONANY Z ZGODNOŚCI OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI,
JAKO CAŁOŚĆ PROJEKTU NALEŻY ROZUMIEĆ OPRACOWANIA PROJEKTOWE W FORMIE RYSUNKOWEJ I DOKUMENTACJE OPISOWA.

NINIEJSZYM OSTATECZNIE ZOSTAWIZGODNIEJSZY PROJEKTU BUDOWLANEGO LUB ZWYCZY WARUNKÓW PRZYWOLENIA NA BUDOWĘ NIE WYMAGA UZYSKANIA WICZOD ZGRANEJ DECYZJI NA BUDOWĘ ZGODNIE Z ART. 35A, UST. 1 PRAWA BUDOWLANEGO

Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym.

Inwestor
Powiat Brzeski z siedzibą w Brzegu
przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg

Adres budowy		Branża Architektura
ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg		Rys. Nr PW_AR_06
Stadium		Data
PROJEKT WYKONAWCZY		28.08. 2017r.
Rysunek		Skala
RZUT WINDY "A", PRZEKRÓJ A-A KLATKA SCHODOWA BUDYNKU B3		1:50 Arkusz/m.kw. -
Projektant	mgr inż. arch. Grzegorz Sadowski	78/86/Pw
Opracował	mgr inż. arch. M. Kabaciński	
Sprawdzający	mgr inż. arch. Monika Wojtczyk	7131/33/P/2004

SPÓŁKA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO SADOWSKI, SADOWSKA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA / SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCJONARYJNA
ul. Podbaśa 13, 50-623 Poznań
Telefon 048(61) 8484100
Fax. 048(61/ 8484123
E-Mail: spa@spa-sadowski.pl
Internet: http://www.spa-sadowski.pl

Strona