RR1 Rozdz.podt. 9*36 ,typ Alpha 400 Siemens IP,30, I kl. izolacji



RS1 -YKXS 5*16
z rozdz. RGB

Pi=28,07kW
Ps=17,9kW
Is=27,8A

Dla instalacji odbiorczej – układ TN-S
Ochrona uzupełniająca od porażeń:
SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRADOWY

Rozdzielnice przystosować do zamykania na klucz

Można zastosować urządzenia inne niż podano w projekcie lecz co najmniej o takich samych parametrach .

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKT STUDIO 2000
www.ps-2000.pl 45-052 Opole ul. Oleska 10/7, telefon: 077 45 46 321

OBIEKT: BLOK OPERACYJNY I CENTRALNA STERYLIZATORNIA PRZY BCM W BRZEGU.	ADRES: BRZEG ul. MOSSORA 1 działki nr 636/4 ; obręb Brzeg
TYTUŁ RYSUNKU: SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICA RR1	SKALA: ----
	NR RYS.: 12/E

ZAKRES PRAC:	IMIĘ i NAZWISKO PROJEKTANTA	SPECJALNOŚĆ:	NR UPRAWNIEŃ:	DATA:	PODPIS:
PROJEKT	mgr inż. Krzysztof Giesa	Elektryczna	195/91/Op	MAJ 2015 R.	
OPRACOWANIE					
SPRAWDZENIE	mgr inż. Ewald Mrugała	Elektryczna	201/91/Op		