ROZDZIELACZ ZASILANIA R 0/1



ROZDZIELACZ POWROTU R 0/1



Obieg i nastawa zaworu termostatycznego

NR1 - pom. 0.061 grz. A nastawa 5,50
grz. B nastawa 6,50
NR2 - pom. 0.059 nastawa 2,00
NR3 - pom. 0.056 grz. A nastawa 2,00
grz. B nastawa 1,00
grz. C nastawa 2,00
NR4 - pom. 0.044 nastawa 1,00

Zawory:

1 - zawór odcinający DN15

2 - zawór równoważący Stromax_4017M_odw DN15 nastawa 4,00

ROZDZIELACZ ZASILANIA R 0/2



ROZDZIELACZ POWROTU R 0/2



Obieg i nastawa zaworu termostatycznego:

NR1 - pom. 0.044 nastawa 4,00
NR2 - pom. 0.052 nastawa 1,00
NR3 - pom. 0.050 nastawa 1,00
NR4 - pom. 0.047 nastawa 4,00
NR5 - pom. 0.048 nastawa 1,00
NR6 - pom. 0.046 nastawa 3,00
NR7 - pom. 0.044 nastawa 5,00
NR8 - pom. 0.053 nastawa 1,00
NR9 - pom. 0.055 nastawa 1,00

Zawory:

1 - zawór odcinający DN15

2 - zawór równoważący Stromax_4017M_odw DN15 nastawa 1,40 obr.

ROZDZIELACZ ZASILANIA R 0/3



ROZDZIELACZ POWROTU R 0/3



Obieg i nastawa zaworu termostatycznego:

NR1 - pom. 0.023 nastawa 1,00
NR2 - pom. 0.018 nastawa 1,00
NR3 - pom. 0.019 nastawa 1,00
NR4 - pom. 0.017 nastawa 1,00
NR5 - pom. 0.016 nastawa 1,00
NR6 - pom. 0.013 nastawa 1,00
NR7 - pom. 0.011 grz. A nastawa 2,00
grz. B nastawa 2,00
grz. C nastawa 2,50
grz. D nastawa 2,50

Zawory:

1 - zawór odcinający DN15

2 - zawór równoważący Stromax_4017M_odw DN15-MF nastawa 3,90 obr.

ROZDZIELACZ ZASILANIA R 0/4



ROZDZIELACZ POWROTU R 0/4



Obieg i nastawa zaworu termostatycznego:

NR1 - pom. 0.005 nastawa 2,50
NR2 - pom. 0.003 nastawa 1,50
NR3 - pom. 0.009 nastawa 1,00
NR4 - pom. 0.010 nastawa 3,00
NR5 - pom. 0.002 nastawa 1,00
NR6 - pom. 0.001 nastawa 1,00

Zawory:

1 - zawór odcinający DN15

2 - zawór równoważący Stromax_4017M_odw DN15-MF nastawa 1,30 obr.

Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.
Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym.

Zamawiający

Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibą w Brzegu przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg

Adres budowy Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg	Branża Sanitarna
	Rys. Nr. PW_CO_06
Stadium Projekt Wykonawczy	Data 28/07/2017
Rysunek **Schemat rozdzielaczy c.o.**	Skala 1 : 50
	Arkusz/m.kw. -

Główny projektant mgr inż. Zenon Makowski	260/85/Pw	
Opracował		
mgr inż. Monika Smykła		
inż. Paulina Skibińska		
inż. Kacper Makowski		
Sprawdzający mgr inż. Jakub Makowski	WKP/0148/POOS/10	Strona

SPÓŁKA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO SADOWSKI, SADOWSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Podbala 13, 60-623 Poznań
Telefon 0486U/ 8484190
Fax.: 0486U/ 8484123
E-Mail: spa@spa-sadowski.pl
Internet: http://www.spa-sadowski.pl